

**A Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása
tárgyában kötött Szerződés
1. sz. módosítása**

Amely létrejött egyrészről:

Tököl Város Önkormányzata

(2316. Tököl, Fő út 117, adószám: 15730923-2-13,

képv.: Hoffman Pál polgármester)

a továbbiakban mint **m e g r e n d e l ő** részéről
másrészről pedig


Farkas Attila e.v.

(2344. Dömsöd, Némedi út 7. adószám: 68634949-1-33)


a továbbiakban mint **v á l l a l k o z ó** részéről.

1. A Felek előljáróban megállapítják, hogy Tökölön, 2018. jan. 22.-n közöttük Szerződés jött létre "Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása" tárgyában. A Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza azokat az egységárakat, amit a Vállalkozó a szerződés teljesítése során vállalkozói díjként jogosult érvényesíteni.
2. A Felek az időközi körülmény változások miatt az 1. pont szerinti Szerződés 2. sz. mellékletét 2023. jan. 1.-i hatállyal hatályon kívül helyezik és helyére 2023. jan. 1.-től kezdődő hatállyal a Dömsödon 2023.01.01.-n kelt "Karbantartási Árak tűzoltó készülékek karbantartására" c. mellékletet helyezik és megállapítják, hogy 2023. jan. 1.-től a Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen mellékletben foglalt egységárak alapján jogosult érvényesíteni.
3. A Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt **T ö k ö l**, 2023. *október 30.*



Tököl Város Önkormányzat
Hoffman Pál polgármester
megrendelő



Farkas Attila e.v.
vállalkozó

Jegyzői ellenjegyzés:

Tököl, 2023. *október 30.*



Pénzügyi ellenjegyző
Tököl, 20*23.08.28.*

Zsolt
aláírás

Farkas Attila
vállalkozó
2344 Dömsöd, Némedi u. 7.
Asz.: 68634979-1-33
Ny.sz.: 52027965

Farkas Attila tűzoltó készülék, karbantartó
2344 DÖMSÖD Némedi út 7
Mobil:06-20-233-00-16
E-mail farkas- attila74@freemail.hu

Megrendelő: Tököl Város Önkormányzata

Karbantartási Árak Tűzoltó készülékek karbantartása

Tűzoltó készülék felülvizsgálata alap karbantartása: 900ft/db
(évenként esedékes)

MSZ- EN-3. tűzoltó készülékek:

Középkarbantartás: Porral oltó 6 kg-os 3400ft / db

Középkarbantartás: porral oltó 12-kg-os 4000ft/db

Ez a karbantartás öt évenként esedékes.

(oltó anyag, hajtóanyag vizsgálat)

Teljes körű karbantartás:

Porral oltó 6 kg-os 4000ft/ db

Porral oltó 12kg-os 4800ft/db

Co2 2kg-os 6500ft/db

Teljes körű karbantartás 10 évenként.

(nyomás próbázás, oltóanyag hajtóanyag vizsgálat)

Föld feletti és fali tűzcsapok féléves ellenőrzése: 900ft/db

Tűzcsapok éves vízhozam mérése:2000ft/db

Tűzoltó tömlők nyomáspróbázása A,B, C, D, jelű: 3000ft/db

Nyomáspróba öt évenként esedékes.

Tűzvédelmi üzemeltetési napló: 600ft/db

Kiszállítás: 100ft/km

Az árak egységárak. Áfát nem fognak tartalmazni.

DÖMSÖD 2023 01 01

Farkas Attila
vállalkozó
2344 Dömsöd, Némedi u. 7
Asz.: 68634979-1-33
Ny.sz.: 52027965

Tisztelettel: 

Tűzoltó készülék karbantartó.

A 2018-ban megkötött szerződés.

SZERZŐDÉS

Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése felülvizsgálata és javítása.

Létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117.; 15730923-2-13), mint megrendelő és Farkas Attila (2344 Dömsöd, Némedi út 7.; 68634979-1-33), mint vállalkozó (továbbiakban együtt: felek) között az alábbiak szerint.

Vállalkozó elérhetőségei:

E-mail: farkas-attila74@freemail.hu

Mobil: 06-20-233-0016

Megrendelő részéről kapcsolattartó elérhetőségei:

Név: Kéméndi Zsolt

E-mail: hivatal@tokol.hu

Mobil: 06-20-317-0488

1. A megrendelő megbízza a fenti vállalkozót, hogy a kezelésében lévő létesítményekben elhelyezett tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások, jogszabályban előírt ellenőrzését felülvizsgálatát és karbantartását rendszeresen elvégezze.

2. Az ellenőrzések végrehajtása az 1. számú mellékletben felsorolt készenléti helyeken, a gyári számmal feltüntetett tűzoltó készülékekre és a felsorolt tűzoltó vízforrásokra terjed ki.

3. Az ellenőrzések végrehajtása, illetve a teljesítés igazolás alapján vállalkozó a 2. számú mellékletben felsorolt egységárak alapján számláz.

3. Vállalkozó kötelezettségei:

Megrendelő területén lévő M SZN3 szerinti tűzoltó készülékeket a Belügyminiszter 54/2014. (XII.5.) OTSZ-ről szóló BM rendelete szerint, illetve a gyártók előírásai szerint évente felülvizsgálja, karbantartja, javítja, érvényesíti. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát, karbantartását a fenti jogszabály szerint elvégzi.

Az ellenőrzés során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti.

A vállalkozó a megrendelő telephelyén felszerelt illetőleg raktározásában lévő tűzoltó készülékeket a rendelet és az üzemeltetői előírások figyelembevételével ellenőrzi. Az ellenőrzés tényét és az ellenőrzés során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint az eszközökről nyilvántartást készít.

Az ellenőrzési tevékenység magában foglalja a tűzvédelmi eszközök megtisztítását fali felfüggesztés állapotának megvizsgálását és az eszközök működő képességének vizsgálatát. Ha az eszközök állapota megfelelő, úgy a vállalkozó a tűzoltó eszközöket ellenőrzési jeggyel és hologrammal látja el, amelyen feltünteti az ellenőrzés időpontját és annak lejárát.

Tűzeset kapcsán vagy egyéb okból használt készülékek karbantartását, újratöltését a telefonon történt értesítéstől számított 3 munkanapon belül a vállalkozó elvégzi.

4. Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő képviselője az időszaki felülvizsgálaton részt vesz és karbantartás céljából a vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szerződésben megjelölt tűzvédelmi eszközöket. Megrendelő a telephelyre, valamint a telephelyen belüli helységbe történő bejutást a vállalkozónak biztosítja.

A tűzoltó készülékről, tűzoltóvízforrásokról felszerelésekről nyilvántartást készít.

A teljesítés után megrendelő a számlát 30 napos átutalással egyenlíti ki.

5. Közös szabályok:

Felek a jelen szerződést 2018. január 22-i. hatállyal, határozatlan időre kötik.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyik fél, írásban, 90 napos határidővel felmondhatja. A felmondást írásban, ajánlott levélben kell közölni. A felmondási idő alatt a vállalkozó köteles a soron következő hátralékos feladatait ellátni és a megrendelő köteles az elvégzett munka vállalkozói díját megfizetni.

Jelen szerződés által nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.

Szerződő felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben egyezőnek találták, így azt cégszerűen aláírták.

Tököl, 2018. január 22.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

Farkas Attila
vállalkozó
114 Dömsöd, Némedí u. 7.
Asz.: 68634979-1-33
Ny.sz.: 52027965
KATÁS

Pénzügyi ellenőrzés
Tököl, 2018. 01. 22.
.....
aláírás

I. számú melléklet - Készletléti helyek

Sportcsarnok	Típus	Gyári szám
Előtér	P6	3834
Ruhatár mellett	P6	3889
Kazánház	P12	15841
Kazánház előtt	P6	290213
Öltöző folyosó	P6	1143
Lelátó jobb	P6	0062
Lelátó bal	P6	46194

Sportpálya	Típus	Gyári szám
Büfé	P6	4688
Meleg víz kazán	P6	4005
Fűtés kazán	P6	4259
Öltözők	P6	3814

Régi egészségház	Típus	Gyári szám
Főbejárat	P6	0057397
Emelet	P6	001607
Kazánház	P6	00461
Bejárat külső földszint	P6	23067

Polgármesteri Hivatal - Főépület	Típus	Gyári szám
Bejárat előtér	P6	39684
Fénymásoló	P6	41792
Kazánház	P6	46951
Kisterem	P6	33556

Polgármesteri Hivatal – 2. épület	Típus	Gyári szám
Emeleti bejárat	P6	001406
Emelet folyosó	CO ² 2kg	50475
Kazánház	P6	59856
Földszint bejárat	P6	000796
Földszint folyosó	CO ² 2kg	80220

Polgármesteri Hivatal – 3. épület	Típus	Gyári szám
Folyosó	P6	22253
Kazánház	P6	33043
Fénymásoló	P6	123743
Védőnői	P6	24945

I. számú melléklet - Készletléti helyek

Napsugár Óvoda – Horvát Óvoda	Típus	Gyári szám
Konyha	P6	17381
Folyosó	P6	133324
Kazánház	P12	49963
Előtér északi oldal	P6	04258
Személyzeti folyosó	P6	04370
Déli bejárat	P6	144689
Horváth Óvoda főbejárat	P6	05401

Szivárvány Óvoda	Típus	Gyári szám
Bejárat balra	P6	162659
Folyosó	P6	20754
Folyosó	P6	19875
Kazánház	P12	034842
Kazánház	P12	035004
Óvoda folyosó – LTP	P6	0085
Orvosi – LTP	P6	16578

Hagyományőrző Óvoda	Típus	Gyári szám
Épület folyosó	P6	19804
Kazánház	P6	31090
Kazánház	P6	06974
Épület folyosó	P6	021220

Bölcsőde	Típus	Gyári szám
Főző konyha	P6	5652
Vezetői iroda	P6	4890
I-es csoport	P6	4515
II-es csoport	P6	4488

Művelődési Központ	Típus	Gyári szám
Bejárat ajtó mellett	P6	23388
Kisterem	P6	23452
Konyha	P6	0758
Konyha	P6	45792
Nagyterem bejárat	P6	23286
Színpad	P6	45513
Kazánház	P12	000588
Kazánház	P12	000720
Művészöltöző	P6	45862
Könyvtár	P6	14226
Könyvtár	P6	06937
Kamaraterem	P6	40633
Műhely alaksor	P6	002421

I. számú melléklet - Készletléti helyek

Weöres Sándor Általános Iskola - konyhák	Típus	Gyári szám
Konyhában – Aradi utca	P6	31395
Konyha folyosó – Aradi utca	P6	088992
Konyha raktár – Aradi utca	P6	28348
Konyhában - LTP	P6	073223

Tűzoltó vízforrások	Megnevezés
Sportcsarnok	4 db fali tűzcsap
Sportcsarnok	3 db föld feletti tűzcsap
Művelődési Központ	2 db fali tűzcsap

II. számú melléklet – tűzoltó készülékek karbantartása - egységárak

Tűzoltó készülék felülvizsgálata alap karbantartása: 750ft/db
(évenként esedékes)

MSZ- EN-3. tűzoltó készülékek:

Középkarbantartás: Porral oltó 6 kg-os 3200ft / db

Középkarbantartás: porral oltó 12-kg-os 3800ft/db

Ez a karbantartás öt évenként esedékes.

(oltó anyag, hajtóanyag vizsgálat)

Teljes körű karbantartás:

Porral oltó 6 kg-os 3800ft/ db

Porral oltó 12kg-os 4800ft/db

Co2 2kg-os 4800ft/db

Teljes körű karban tartás 10 évenként.

(nyomás próbázás, festés, oltóanyag hajtóanyag töltés)

Föld feletti és fali tűzcsapok féléves ellenőrzése: 750ft/db

Tűzoltó tömlők nyomáspróbázása A,B, C, D, jelű: 2 500ft/db

Kiszállítás: 70ft/km

Vállalkozó egyéni vállalkozó – kisadózó, alanyi áfamentes.